

Lomasydän Oy
003720531685
Porosalmentie 313
58900 RANTASALMI

Näytetiedot

Näyte	Uima-allasvesi		
Näyte otettu	18.09.2025 Klo 09:30	Näytteenottaja	Juha Eronen
Saapunut laboratorioon	18.09.2025	Näytteenoton syy	Tutkimus
Tutkimus alkoi	19.09.2025		
Tutkimus valmis	26.09.2025		
Yhteyshenkilö	Terhi Tuomala-Saramäki, 0447508519, Mikrobiologi (FM)		

Näytteenottopaikka: Järvikylpylä

	Analyysi Yksikkö Menetelmä	Lämpötila °C Näytteenottajan mittaama	<i>Legionella pneumophila</i> MPN/100ml Legiolert
Näyte			
4753-1, Uima-allasvesi, Iso allas		32,0	<1
4753-2, Uima-allasvesi, Lastenallas		32,0	<1
4753-3, Uima-allasvesi, Poreallas		32,0	<1

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

Lausunto Tutkituissa näytteissä ei todettu *Legionella pneumophila* -bakteeria. (Legiolert)

Terhi Tuomala-Saramäki
Mikrobiologi (FM)