

Lomasydän Oy
003720531685
Porosalmentie 313
58900 RANTASALMI

Näytetiedot

Näyte	Uima-allasvesi		
Näyte otettu	30.10.2025 Klo 09:30	Näytteenottaja	Tero Auvinen
Saapunut laboratorioon	31.10.2025	Näytteenoton syy	Tutkimus
Tutkimus alkoi	31.10.2025		
Tutkimus valmis	07.11.2025		
Yhteyshenkilö	Terhi Tuomala-Saramäki, 0447508519, Mikrobiologi (FM)		

Analyysi	5495-1 Uima-allasvesi Iso allas	5495-2 Uima-allasvesi Käyttövesi	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	31,0	Ei mitattu	°C	Näytteenottajan mittaama
<i>Legionella pneumophila</i>	<1	<1	MPN/100ml	Legiolert, potable

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

Lausunto Tutkituissa näytteessä ei todettu *Legionella pneumophila* -bakteeria. (Legiolert)



Terhi Tuomala-Saramäki
Mikrobiologi (FM)