

LomaSydän Oy
Porosalmentie 313
58900 RANTASALMI



Tilausnro 363435 (5353/LEGIONEL), saapunut 27.5.2026, näytteet otettu 26.5.2026
Näytteenottaja: Tiina Munck

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
18564	Järvikylpylä, poreallas

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittys	Yksikkö	18564
*Legionella spp.	pmy/l	<10
*Legionella pneumophila, toteaminen		Ei todettu

Merkintöjen selityksiä: P = määrittys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Menetelmätiedot viimeisellä sivulla, * = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittys

LAUSUNTO

Vesinäytteen legionellamäärittys

STM:n allasvesiasetus (STMa 315/2002) edellyttää, että allasvedessä ei ole pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisia määriä, joilla voi olla haittaa terveydelle. Lisäksi Valviran soveltamisohjeessa todetaan, että hyvinlaatuissa allasvedessä legionellaa ei saa esiintyä (tavoite alle havaitsemisrajan, ohjeen mukaan <10 pmy/l).

Toimenpideraja koskee kaikkien standardimenetelmällä SFS-EN ISO 11731:2017 havaittujen Legionella-sukuun kuuluvien bakteerien kokonaismäärää.

Suurin suodatetettu tilavuus 500 ml.

LABORATORION TULOS

Näytteen legionellapitoisuus alitti määrittysrajan.

Nella Vähänikkilä
mikrobiologi, FM

TIEDOKSI

Juha Eronen
Savonlinnan kaupunki/Ympäristöterveydenhuolto/Mika Merinen
Savonlinnan kaupunki, ympäristöterveydenhuolto/Tiina Munck/tiina.munck@savonlinna.fi

Tulokset koskevat vastaanotettuja näytteitä. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille menetelmille mittausepävarmuudet ilmoitetaan pyydettäessä. Mittausepävarmuutta ei huomioida päätöksäännöissä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Y-tunnus
Yrittäjätie 24	Yrittäjätie 24			1869466-1
70150 KUOPIO	70150 KUOPIO	*044 7647203	nella.vahanikkila@skyt.fi	

MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*Legionella spp.	SFS-EN ISO 11731:2017 (TL30)
*Legionella pneumophila, toteaminen	SFS-EN ISO 11731:2017, latex-agglutinaatiotesti (TL30)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL30	SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFS EN ISO/IEC 17025)

MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisajankohta
*Legionella spp.	2026/18564	Määrittämisrajan alitus	27.5.2026
*Legionella pneumophila, toteaminen	2026/18564		27.5.2026